

Муниципальное  
"Родниковский муниципальный район"  
Муниципальное  
бюджетное  
образовательное  
учреждение  
средняя школа № 4  
155252, Ивановская область,  
г.Родники,  
мкр. Южный, д.22  
тел.(49336)2-24-89

Прокурору Родниковского района  
старшему советнику юстиции  
К.В. Чернышенко  
директора МБОУ СШ № 4  
Е.Г. Звонаревой

Информация

"17" 01 2024

№ 9 На представление от 30.11.2023 г. № 07/2-32-2023/331-23-20240001(вх. № 983 от 19.12.2023 г.) об устранении нарушений законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности сообщаем, что:


1. Данное представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры района – помощником прокурора района Новосадовой Е.В.
2. Учредителю подана заявка на выделение дополнительных денежных средств на:
  - установку автоматических ворот (въезд-выезд) на территории школы;
  - оборудование пожарного поста;
  - ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующиеся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком);
  - приобретение знаков пожарной безопасности на путях эвакуации (извещатели пожарные ручные).
3. Ведутся работы по восстановлению технической документации на системы противопожарной защиты, а именно: технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний технических средств входящих в состав систем противопожарной защиты требованиям пожарной безопасности, акты замера уровня звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, расчет работы в дежурном и тревожном режиме аккумуляторных батарей или блоков бесперебойного питания и т.д.).
4. Огнетушители на объекте защиты расположены на высоте менее 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.
5. Приспособление для самозакрывания двери, ведущей на лестничную клетку правого крыла на 3 этаже, находится в исправном состоянии (доводчик поставлен).
6. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода, расположенного в фойе на 1 этаже, обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри (закрыты на щеколду).
7. Сотрудники школы в количестве 45 человек прошли профессиональную гигиеническую подготовку. Запись в личных медицинских книжках имеется у 45 работников. Копия контракта прилагается.
8. Подана заявка на выделение дополнительных денежных средств для выполнения косметического ремонта на лестничном марше старшего звена между 2 и 3 этажом, в коридоре старшего звена на 3 этаже.

Данный косметический ремонт будет выполнен в летний период 2024 года с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении.

9. Умывальные раковины при столовой обеспечены полотенцами.

10. Умывальник при обеденном зале отремонтирован.

11. В целях соблюдения законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности при последующей работе с ответственными должностными лицами была проведена разъяснительная беседа. Данные лица привлечены к дисциплинарной ответственности (копия приказа о применении дисциплинарного взыскания на 1 л. в 1 экз. прилагается).

Директор МБОУ СШ № 4:  Е.Г. Звонарева

